



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калужской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малоярославецкого района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Калужская область, г. Малоярославец, ул. Аузина, д. 27 «А», тел. 848431 (3-08-90)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 7/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №4»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки
№ 7 от «25» января 2022 года

в период с «09» февраля 2022_ г. по «14» февраля 2022_ г.

Государственный инспектор Малоярославецкого района Калужской области по
пожарному надзору - старший инспектор ОНД и ПР Малоярославецкого района ст.
лейтенант внутренней службы Кирюшин А.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№4»

Грибкова Е.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка с выполнен ии
			ых	

	нарушения	Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1	не разработана декларация пожарной безопасности	(ст.64 ФЗ-123);	31.08.2022	
2	<p>- на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем. При ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке</p>	(п.54 ППР в РФ);	31.08.2022	
3	помещения различного класса функциональной пожарной опасности (помещения школы и помещение электроцитовой) не разделены противопожарными преградами с	(ст.88, ч.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	31.08.2022	

	заполнением проемов сертифицированной противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости			
4	помещения различного класса функциональной пожарной опасности (помещения школы и помещение серверной) не разделены противопожарными преградами с заполнением проемов сертифицированной противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости	(ст.88, ч.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	31.08.2022	
5	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на дверях помещений с наружной стороны (помещения серверной и электрощитовой)	(п. 12 ППР в РФ)	31.08.2022	
6	допущено складирование в помещении электрощитовой горючих материалов на расстоянии менее 1 м. (Фактическое расстояние составляет 0,3 м.)	(п.35 п.п «е» ППР в РФ)	31.08.2022	
7	не организована перекачка пожарных рукавов во всех пожарных кранах внутреннего противопожарного водопровода (не реже 1 раза в год)	(п.50 ППР в РФ)	31.08.2022	
8	не проведена проверка внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раза в год (весна-осень) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 48 ППР в РФ; ст. 86 ФЗ-123);	31.08.2022	
9	не оборудовано подсобное помещение (1 этаж) системой автоматической противопожарной защиты	(п.2 ст.54, ст. 83 ФЗ-123)	31.08.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального общеобразовательного _____

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»
Грибкова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Малоярославецкого района
Калужской области по пожарному надзору - старший
инспектор ОНД и ПР Малоярославецкого района ст.
лейтенант внутренней службы Кирюшин А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

